

質 問 回 答 書

工 事 名： 小倉北警察署照明設備改修工事

【掲載日】 6月25日

No	区 分	質 問	回 答
1	図面番号 E-03 E-06	【機械室1】 照明器具 B322B について数量表及び照明器具姿図に記載がありません。数量と仕様をご教示ください。	B322B の仕様は下記の通りである。 反射型 HF32W-2 相当 6600Lm 非常照明兼用（発電機接続タイプ） 車庫棟、大型車庫、渡り廊下に計上の5台にて応札すること。 不足分については設計変更にて対応するものとする。
2	図面番号 E-03 E-11	【留置場1前室・看守】と【留置所1（6房）成人男子17～22】 照明器具 J40、J15 について数量表及び照明器具姿図に記載がありません。数量と仕様をご教示ください。	留置場1前室・看守 J40 → P421 留置場1（6房）成人男子17～22 J15 → r5 に読み替えるものとするが、 数量未計上のため設計変更にて対応するものとする。
3	図面番号 E-03 E-19	【発電機室】 照明器具 A321B について照明器具姿図に記載がありません。仕様をご教示ください。	A321B の仕様は下記の通りとする。 逆富士型 HF32W-1 相当 3200Lm 非常照明兼用（発電機接続タイプ）
4	図面番号 E-03 E-21	【消火ポンプ室】 照明器具 B322B について照明器具姿図に記載がありません。数量と仕様をご教示ください。	質疑 No. 1 参照
		以下余白	